

3. Выделение контрастным цветом горизонтальной поверхности верхней и нижней ступеней отсутствует.

5. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Помещения зон обслуживания (учебные классы) не оборудованы для обучения граждан с нарушениями зрения и слуха.

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. В санузле отсутствуют место для кресла-коляски у унитаза, поручни у унитаза и у раковины.

7. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации, указатели, пиктограммы имеются частично

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- **передвигающихся с опорами:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **передвигающихся на креслах - колясках:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями зрения:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями слуха:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть)

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации)

1. Выполнить выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности входной площадки; 2. Оборудовать пандус наружного входа технически невозможно; 3. Выполнить яркую контрастную маркировку прозрачного полотна входной внутренней двери; 4. Выполнить выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности (проступи) нижней и верхней ступеней междуэтажной лестницы; оборудовать второй поручень технически невозможно; 5. Оборудовать в санузле поручни у унитаза и раковины.

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй - администрации объекта Артемьева Владимира Владимировича

8.6.2017г.


Н.И. Рогова

Представитель администрации объекта

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.