

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

(вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)

от "8" июня 2017 г. ЦАО
(наименование административного округа)

Адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 15/10, стр. 7

ГБПОУ г. Москвы "Театральный художественно-технический колледж"

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве
Роговой Натальей Игоревной

Удостоверение № 7/2015 ДСЗН г. Москвы

в присутствии представителей:

администрации объекта Начальника хозяйственного отдела Артемьева Владимира Владимировича тел. 8 915 323 6283

произведено обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установлено:

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16)

1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для мало-мобильных граждан на объекте: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.1.1. Кравченко Татьяна Ивановна

1.1.2. Основание назначения должностного лица: Приказ № 306-ОД от 29.12.2016 подписан

И.О. директора Подбуртной Н.Н.

1.1.3. Наличие должностной инструкции должностного лица: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2. Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2.1 Подписан Директором Волтянской О.И.

1.2.2. Не утвержден общественной организацией инвалидов

2. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям, полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. У объекта отсутствует собственная территория.

3. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям, полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Информация о назначении помещений имеется;

2. Защита крыльца от осадков имеется;

3. Входная дверь распашная с шириной рабочей створки 90 см.;

4. Единообразная геометрия всех ступеней лестницы от тамбура до первого этажа имеется;

5. Поручень непрерывный, с не травмирующими окончаниями имеется с одной стороны;

6. Выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности верхней и нижней ступеней отсутствует.

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям: полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации, указатели, пиктограммы на объекте имеются частично.

5. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Помещения зон обслуживания (учебные классы) не оборудованы для обучения граждан с нарушениями зрения и слуха.

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. В санузле отсутствуют место для кресла-коляски у унитаза, поручни у унитаза и у раковины.

7. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации, указатели, пиктограммы имеются частично

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- передвигающихся с опорами: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- передвигающихся на креслах - колясках: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями зрения: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями слуха: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть)

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации) 1. Выполнить выделение контрастным цветом края горизонтальной поверхности (проступи) нижней и верхней ступеней лестницы от тамбура до уровня первого этажа; оборудование поручня с другой стороны технически не возможно; 2. Оборудовать в санузле поручни у унитаза и раковины.

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй - администрации объекта Артемьева Владимира Владимировича



8.6.2017г.

Н.И. Рогова

Представитель администрации объекта

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.