



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, Сумской пр-д д.19

(место составления акта)

« 25 » января 20 18 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2.2 / 04 / 25

« 25 » января 2018 г. по адресу: 125315 г. Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 22 ноября 2017 г. № 4606-р заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Кудинова О.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Театральный художественно-технический колледж» (ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»), юридический адрес: 125315 г. Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2. и фактический адрес: 125315 г. Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2. и.о. директора Подбуртная Наталья Николаевна (телефон 8-495-632-12-45); ИНН 7743085737, ОГРН 1057743026330, ОКВЭД 85.31.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

125315 г. Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2.: « 25 » января 2018 г. с 09 часов до 12 часов.

Общая продолжительность проверки: 3 часа

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

и.о. директора Подбуртная Наталья Николаевна  19.01.2018 г. 12 ч. 50 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Муза Александр Владимирович 8-495-965-46-37.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: начальник хоз. отдела Артемьев Владимир Владимирович телефон 8(915)323-62-83

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. В ходе проведения проверки установлено: В ходе проведения внеплановой выездной проверки выполнения предписания от 23.10.17г. №2.2/44/25 со сроком выполнения 23.01.2018г. установлено:

случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Проект (однолинейная схема) электроснабжения утверждённый ответственным за электрохозяйство не соответствует фактическому состоянию.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Нарушение устранено
2.	При проверке протоколов испытаний выполненных электроизмерительной лабораторией ООО «РусЭнерго-Сервис» 29.06.2017 г. выявлены следующие нарушения: Замечания, указанные в дефектной ведомости не устранены.	п. 2.12.17, 3.6.1, п. 28.1 – 28.12, таблица 37 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ, п.1.7.2 ПТЭЭП	Нарушение устранено
3.	Не обеспечивается селективность защиты электрооборудования. ЩР-1	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.8 ПУЭ	Нарушение устранено
4.	Соединение электропроводок выполнено без использования соединительных коробок. ЩО-5	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.27 ПУЭ	Нарушение устранено

5.	На многопроволочные жилы электропроводок не установлены наконечники.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.21 ПУЭ, ГОСТ 10434 - 82	Нарушение устранено
6.	Электропроводка выполнена без использования ПВХ или металлических труб. ЩО-5	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.38 ПУЭ	Нарушение устранено

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПОТ при ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПиИСЗИЭУ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


 Муза А.В.
 (подпись проверяющего, штамп)


 Подбуртная Н. Н.
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего, штамп)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Уведомление на проведение проверки от 22.11.2017 г. № 30990-А/2/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 22.11.2017 г. № 4606-р.

Подписи лиц, проводивших проверку:

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за работниками
(подпись, штамп).....

Муза А.В.
.....(расшифровка подписи)

(подпись, штамп)..... (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
И.о директора Подбуртная Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 »

01 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)