



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление по Центральному административному округу

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

4 региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

101000 г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, стр. 2

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел: (495)623-95-96; факс: (495)623-95-96; e-mail: 6239596@mail.ru

Предписание № 461/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы Театрально-художественный
техникум № 60*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Басманного района Центрального административного округа города*
Москвы

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 461 от « 09 » 09 20 13 года, ст.

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 14 ч. 00 мин. « 07 » 10 20 13 г.

по 15 ч. 00 мин. « 07 » 10 20 13 г.

проведена проверка

*государственными инспекторами Басманного района ЦАО г. Москвы и
пожарному надзору, инспектором 4 РОНД Управления по ЦАО Главного управления
МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Косаренковым В.А
проведена проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
в зданиях и помещениях ГБОУ СПО ТХТ №60, г. Москва, ул. Радио, д. 6/4, стр. 1*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Начальником хозяйственного отдела Меркуловым Ю.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленных в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнено (указывает только выполнено)
1	2	3	4	5

1.	- не проведена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения перегородок инженерными коммуникациями	<u>п. 22 ППР</u>	31.12.14	ВЫПОЛНЕН 20.12.13
2.	- не во всех помещениях вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	<u>п. 6 ППР</u>	31.12.14	ВЫПОЛНЕН 20.12.13
3.	- электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), не защищены автономными установками пожаротушения	<u>п. 2 ФЗ-123, п. 8 таб. А4 СП 5.13130.2009.</u>	31.12.14	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Косаренков В.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 07 »

10 октября 2013 г.

Предписание для исполнения получено:

(подпись)

« 07 » октября 2013 г.

М. Л. П.

Директор Вагизовский О.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по городу Москве: 637 - 22 - 22